

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław Śląski, 05.03.2026 r.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

DECYZJA nr NS/HK.9022.8.1.9.2026

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- 1) art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691.);
- 2) art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416);
- 3) art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757);
- 4) §3 i §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o:

- sprawozdania z wyników badań wody z kontroli wewnętrznej realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez dostawców: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim oraz Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach w II półroczu 2025 r.;
- wyniki badań wody przeprowadzonych w ramach nadzoru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim w II półroczu 2025 r.

stwierdza

przydatność wody do spożycia, dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych na terenie Miasta Wodzisław Śląski w II półroczu 2025 r.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone w okresie od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim oraz kontroli wewnętrznej badania jakości wody wykazały, że na ogół spełniała ona wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za wyjątkiem występowania ponadnormatywnego stężenia trichlorometanu (chloroformu) w próbkach wody pobieranych z punktów zgodności zlokalizowanych na terenie miasta. Zagrożenie dla zdrowia spowodowane obecnością ubocznych produktów dezynfekcji jest małe (przy właściwie prowadzonym procesie uzdatniania) w porównaniu z zagrożeniem wynikającym z niewystarczającej dezynfekcji. Dlatego też nie zalecano osłabienia dezynfekcji w celu obniżenia powstawania jej ubocznych produktów. Zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia wartość przekroczenia chloroformu nie stwarzała ryzyka dla zdrowia konsumentów.

Biorąc pod uwagę powyższe uznano, że dostarczana woda jest bezpieczna dla zdrowia, co uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wodzisławiu Śląskim
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Beata Brawańska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Adresat – e-Doręczenia;
2. NS/HK – aa